



## VKF Brandschutzanwendung Attestation d'utilisation AEA I

Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den  
Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF  
Information sur l'utilisation selon les prescriptions  
suisses de protection incendie AEA I

No N 19205

Gruppe 604 Groupe 604	Lineare Wärmemelder (Sonderanwendung) Détecteurs linéaires de chaleur (application spéciale)
Gesuchsteller Requérant	Bosch GmbH Sicherheitssysteme Robert-Koch-Str. 100 DE-D-85521 Ottobrunn
Hersteller Fabricant	Securiton AG CH-3052 Zollikofen
Produkt Produit	BOSCH ADW 511A
Unterlagen Documentation	Prüfberichte VdS BMA 04067 vom 21.09.2004 + 05075 vom 29.07.2005 VdS SW-95231 vom 04.10.1996 + 1. und 2. Nachtrag nach EN 54-5 Technische Dokumentation
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	
Beurteilung Appréciation	Entspricht den Bestimmungen der VKF Correspond aux dispositions AEA I
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2014

Schweizerischer Zertifizierungsdienst  
S Service suisse de certification  
CE Servizio svizzero di certificazione  
C Swiss Certification Service  
Akkreditierungsnummer SCESp 007

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach SN EN 45011  
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie  
Organisme de certification accrédité selon SN EN 45011

*J. Moreillon*

Moreillon

Rumo





## VKF Brandschutzanwendung Attestation d'utilisation AEA I

Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den  
Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF  
Information sur l'utilisation selon les prescriptions  
suissees de protection incendie AEA I

No N 19206

Gruppe 605 Groupe 605	Ansaugrauchmelder (Sonderanwendung) DéTECTEURS de fumée par aspiration (application spéciale)
Gesuchsteller Requérant	Bosch GmbH Sicherheitssysteme Robert-Koch-Str. 100 DE-D-85521 Ottobrunn
Hersteller Fabricant	Wagner GmbH DE-30853 Langenhagen
Produkt Produit	Bosch Titanus
Unterlagen Documentation	Prüfberichte VdS BMA 02053 vom 08.12.2002 + VdS BMA 041001 vom 15.12.2004 VdS SW-2002219 vom 02.10.2002 + 1. Nachtrag vom 16.08.2004 nach CEA 4022 Technische Dokumentation
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	
Beurteilung Appréciation	Entspricht den Bestimmungen der VKF Correspond aux dispositions AEA I
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2014

Schweizerischer Zertifizierungsdienst  
S Service suisse de certification  
CE Servizio svizzero di certificazione  
C Swiss Certification Service  
Akkreditierungsnummer SCESp 007

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach SN EN 45011  
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie  
Organisme de certification accrédité selon SN EN 45011

*J. Moreillon*

Moreillon

Rumo





## VKF Brandschutzanwendung Attestation d'utilisation AEA I

Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den  
Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF  
Information sur l'utilisation selon les prescriptions  
suisses de protection incendie AEA I

No N 19207

Gruppe 605 Groupe 605	Ansaugrauchmelder (Sonderanwendung) Détecteurs de fumée par aspiration (application spéciale)
Gesuchsteller Requérant	Bosch GmbH Sicherheitssysteme Robert-Koch-Str. 100 DE-D-85521 Ottobrunn
Hersteller Fabricant	Wagner GmbH DE-30853 Langenhagen
Produkt Produit	Bosch FAS-420 LSNi
Unterlagen Documentation	Prüfberichte VdS BMA 02053 vom 08.12.2002 + 041001 vom 15.12.2004 + 07073 vom 15.11.2007 VdS SW-2002219 vom 02.10.2002 + 1. Nachtrag vom 16.08.2004 nach CEA 4022 Technische Dokumentation
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	
Beurteilung Appréciation	Entspricht den Bestimmungen der VKF Correspond aux dispositions AEA I
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2014

Schweizerischer Zertifizierungsdienst  
S Service suisse de certification  
CE Servizio svizzero di certificazione  
C Swiss Certification Service  
Akkreditierungsnummer SCESp 007

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach SN EN 45011  
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie  
Organisme de certification accrédité selon SN EN 45011

*O. Moreillon*

Moreillon

Rumo

