

Dokument-Nr.: 045-3.902.103.080  
Monat.Jahr: 01.02

Ausgabestand:2

Hersteller: Bosch Telecom GmbH

Anschrift: Ludwig-Bölkow-Allee  
85521 Ottobrunn

Produktbezeichnung: Produktfamilie „Nichtautomatische Brandmelder DKM 120 GLT,  
SKM 120 GLT,  
(Sachnummern: 3.902.103.xxx  
xxx= 080, 081, 041, 038, 037, 068, 082, 083, 049, 048, 046,  
047)

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein:

89/336/EWG Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit.  
Geändert durch RL 91/31/EWG und 93/68/EWG des Rates.

**Anhang EMV**

94/9/EG Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen


**Anhang ATEX**

Anbringung der CE-Kennzeichnung: Auf dem Typenschild

Aussteller: Bosch Telecom GmbH  
Geschäftsbereich Sicherheitstechnik  
Ludwig-Bölkow-Allee  
85521 Ottobrunn

Ort, Datum Ottobrunn, den

Rechtsverbindliche Unterschrift:

  
ppa. Dr. Jantzer  
Entwicklungsleiter

Die Anhänge sind Bestandteil dieser Erklärung.

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, ist jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften im Sinne des Produkthaftungsgesetzes. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.



Dokument-Nr.: 045-3.902.103.080  
Monat.Jahr 01.02:

Ausgabestand: 2

Produktbezeichnung: Produktfamilie „Nichtautomatische Brandmelder DKM 120 GLT,  
SKM 120 GLT,  
(Sachnummern: 3.902.103.xxx  
xxx= 080, 081, 041, 038, 037, 068, 082, 083, 049, 048, 046, 047)

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Vorschriften der Richtlinie  
94/9/EG wird nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung folgender Normen:

**Harmonisierte Europäische Normen:**

Referenznummer europäisch	Ausgabedatum	Referenznummer national	Ausgabedatum
		DIN EN 50021	1999

zugehörige Dokumentation: Prüfbericht: PTB EX01-20320  
Konformitätsaussage Prüfbescheinigungsnummer PTB 01 ATEX 2163X

Kennzeichnung: Die Kennzeichnung des Gerätes muss folgende Angaben  
enthalten:

**Ex II 3 G Eex nL IIBT6**