

IUI-EZ1-NEW Ovale Bedienteil

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Sprachbasierte Parametrierung über das Menü
- ▶ Vollständig sprachgesteuerte Zentrale
- ▶ Bedienung des Bedienteils über Sprache und Symbole
- ▶ Senden und Empfangen von Sprachsignalen über integrierte Audio-Alarmverifizierung

Das Bedienteil ist die Benutzerschnittstelle zur Easy Series Einbruchmeldezentrale. Es spricht Ihre Sprache und verfügt über animierte, farblich gekennzeichnete Symbole auf dem Display zur Verdeutlichung der Sprachinformationen. Es ist mit einem Lautsprecher und einem Mikrofon ausgestattet. Der Lautsprecher gibt Signale und gesprochene Anweisungen wieder. Über das Mikrofon können Sie mit dem Wachdienst sprechen. Für die Kernfunktionen (Überwachungsbereiche, Stummschalten, Zurücksetzen) verwenden Sie entweder einen Codierschlüssel (Token) oder geben eine PIN über die Tasten ein. Mit den Funktionstasten regeln Sie die Lautstärke und den Zutrittssignalmodus, fügen Benutzer hinzu, entfernen oder ändern Benutzer und senden bei Feuer, Polizeinotruf oder medizinischem Notfall den Alarm an die entsprechenden Stellen. Mit der integrierten Wasserwaage können Sie das Bedienteil bei der Montage schnell und genau positionieren.

Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung	
Europa	CE	EN 50130-4, EN 61000, EN 60350-1, EN300:330-1, EN300:330-2 IUI-EZ1-NEW
	EN5013 1	EN 50131-6, EN 50131-3, EN 50136-2 IUI-EZ1-NEW
Belgien	INCERT	B-509-0045/b IUI-EZ1-NEW
Russland	GOST	POCC DE.AE63.B03457 IUI-EZ1-NEW
USA	UL	AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), AMCX7: Central Station Alarm Units Certified for Canada (cULus), AMTB: Control Panels, SIA False Alarm Reduction, AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), AOTX7: Local Alarm Units Certified for Canada (cULus), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464), APAW7: Police Station Alarm Units Certified for Canada (cULus), APOU: Proprietary Alarm Units (UL1076), APOU7: Proprietary Alarm Units Certified for Canada (cULus), NBSX: Household Burglar Alarm System Units (UL1023), NBSX7: Household Burglar Alarm System Units Certified for Canada (cULus), UTOU: Control Units and Accessories - Household System Type (UL985), UTOU7: Control Units and Accessories - Household System Type Certified for Canada (cULus)

Region	Zertifizierung	
	CSFM	7167-1615:0223 CONTROL UNIT (HOUSEHOLD)
Frankreich	AFNOR	1220000980A2 IUI-EZ1-NEW

Technische Daten

Elektrische Daten

Mindestbetriebsspannung in VDC	8
Maximale Betriebsspannung in VDC	14.5

Mechanische Daten

Abmessungen in cm (H x B x T)	12 x 17.7 x 2.5
Farbe	Weiß
Material	Kunststoff

Umgebungsbedingungen

Umweltklasse	II
Schutzklasse	IP30 - IK04
Mindestbetriebstemperatur in °C	-10
Maximale Betriebstemperatur in °C	55

Bestellinformationen

IUI-EZ1-NEW Ovales Bedienteil

Ovales Bedienteil mit Lautsprecher, Mikrofon, Funktionstasten und einer Mini-Wasserwaage.

Bestellnummer IUI-EZ1-NEW | F.01U.275.765 App.Schl. 4011 VEPOS 7241

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch